



**LISTA DE EQUIPOS 60 kV.**

EQUIPO / CELDA	L-1	ACOPLAM.1	ACOPLAM.2	L-2	TR-1	TR-2
SECCIONADOR DE LINEA	SDCEM SR 16200 1250A-60kV.			SDCEM SR 16200 1250A-60kV.		
SECCIONADOR DE BARRAS	SDCEM SR 16200 1250A-60kV.	SDCEM SR 16200 1250A-60kV.	SDCEM SR 16200 1250A-60kV.	SDCEM SR 16200 1250A-60kV.	SDCEM SR 16200 1250A-60kV.	
INTERRUPTOR DE POTENCIA	MERLIN GERIN SP6-72 2000A 2500 MVA			MERLIN GERIN SP6-72 2000A 2500 MVA	MERLIN GERIN SP6-72 2000A 2500 MVA	
TRANSF. DE CORRIENTE					ARTECHE Tipo: CTE-72 300-600/1-1A	
TRANSF. DE POTENCIA					DELGROSA Tipo: TDCN-OWAF 60/10kV-25MVA Yhd5-1899	
TRANSF. DE MEDIDA COMBINADO	ARTECHE Tipo: KA-72 300(600)/1-1A 60:√3/0.11:√3			ARTECHE Tipo: KA-72 500(600)/1-1A 60:√3/0.11:√3		

**PLANOS COMEXIOS:**  
1.- S-1-2638 Disposicion general - Carter.

**LEYENDA**

- ⊕ Punto de Abastecido y/reflector
- ⊙ Punto de Abastecido

c			
b			
a			
Mod.	Descripcion	fecha	firma
<b>edelnor</b> EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE			
SECCION: <b>SECC. INGENIERIA S.E.E. Y LINEAS A.T.</b>		<b>S-1-2635</b>	
Proyecto: <b>SUBESTACION DE TRANSMISION INDUSTRIAL - 60/10kV.</b>		Dibujo: L. Mujica T.	
Titulo: <b>DISPOSICION GENERAL</b>		Revisa: R. Mejia M.	
		Vobo: S. Amado P.	